

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в г. Таганроге,
Неклиновском, М-Курганском,
Куйбышевском районах
главному государственному
санитарному врачу
С.А. Мусиенко

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Направляю Вам информацию об исполнении предписания от 07.12.2016 г. №703, выданного Территориальным отделом Управления Ростпотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Долоковскому детскому саду «Сказка» с. Долоковка по итогам проведенной плановой проверки по вопросу осуществления надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

№ пункта	Пункт несоответствия	Выполненные мероприятия	Сроки исполнения
4	Внутреннюю отделку помещений сада привести в соответствие п.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Внутренняя отделка помещений детского сада приведена в соответствие п.5 СанПиН 2.4.1.3049-13: 1. Стены помещений пищеблока, буфетных облицованы глазурованной плиткой, потолки окрашены водоэмульсионной краской. 2. В групповых и спальнях стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка помещений допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.	Выполнено, август 2017 г.

5	<p>Оборудовать пищеблок достаточным количеством моечных ванн, цельнометаллических разделочных столов для сырых и готовых продуктов. Складские помещения для продуктов, моечные кухонной посуды оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией</p>	<p>Оборудование пищеблока приведено в соответствие п.13.3 и 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13:</p> <p>1. Складские помещения для продуктов оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией (установлен кондиционер), прибором для измерения температуры и влажности воздуха (гигрометр).</p> <p>2. Пищеблок оборудован достаточным количеством моечных ванн, имеется цельнометаллический разделочный стол для обработки пищевых продуктов.</p>	<p>Выполнено, август 2017 г.</p>
---	--	--	----------------------------------

Заведующий



Шевченко О.В.