

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение  
Долоковский детский сад  
«Сказка»  
общеразвивающего вида второй  
категории  
ОГРН 1026101342959  
ИНН 6123010634  
346844, Ростовская область,  
Неклиновский район, с. Долоковка,  
ул. Чехова, д. 7 «А»

Начальнику Таганрогского  
территориального отдела  
по государственному энергетическому  
надзору Северо-Кавказского управления  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
С.В. Савочкину

№  
№ 60 от 23.09.2019 г.

Уважаемый Сергей Валентинович!

Сообщаем Вам, что во исполнение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 18.09.2019 №177/31-08, приняты следующие меры:

№ пун-кта	Нарушения требований НТД	Меры	Примечание
1	Руководитель МБДОУ «Сказка» с. Долоковка не назначил ответственного за электрохозяйство и его заместителя из числа руководителей и специалистов, прошедших в установленные сроки проверку знаний в органах Ростехнадзора и имеющих IV группу по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В	Меры принимаются	Запланировано обучение ответственного за электрохозяйство в 3-м и 4-м квартале 2019 года с изданием приказа
2	Потребитель МБДОУ «Сказка» с. Долоковка не в полном объеме укомплектован технической документацией, а именно: - отсутствует утверждённая проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями	Устранено	Потребитель укомплектован технической документацией в полном объеме
3	Распределительный щит в МБДОУ «Сказка» с. Долоковка присоединен к сети заземления последовательно	Устранено	Распределительный щит присоединен к сети заземления в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей

4	Руководитель МБДОУ «Сказка» с. Долоковка не обеспечил проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок учреждения	Устранено	Обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок учреждения
5	Штепсельные розетки, установленные в помещениях МБДОУ «Сказка» с. Долоковка, не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке	Устранено	Штепсельные розетки заменены на новые, имеющие защитные устройства, автоматически закрывающие гнезда штепсельных розеток при вынутой вилке
6	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки МБДОУ «Сказка» с. Долоковка, не применены УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА	Устранено	В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, применены УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА
7	Для электроустановки (ВРУ) МБДОУ «Сказка» с. Долоковка не составлены однолинейные схемы электрических соединений	Устранено	Для электроустановки (ВРУ) МБДОУ «Сказка» с. Долоковка составлены однолинейные схемы электрических соединений
8	Не указано место ввода кабеля в здание МБДОУ «Сказка» с. Долоковка	Устранено	Указано место ввода кабеля в здание МБДОУ «Сказка» с. Долоковка
9	(ВРУ) электроустановка МБДОУ «Сказка» с. Долоковка не укомплектована защитными средствами и инструментом	Устранено	(ВРУ) электроустановка МБДОУ «Сказка» с. Долоковка укомплектована защитными средствами и инструментом

Заведующий



Шевченко О.В.