

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
Долоковский детский сад
«Сказка»
общеразвивающего вида второй
категории
ОГРН 1026101342959
ИНН 6123010634
346844, Ростовская область,
Неклиновский район, с. Долоковка,
ул. Чехова, д. 7 «А»

№ _____
На № 69 от 03.12.2018 г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности по Неклиновскому и
Мясниковскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
подполковнику внутренней службы
А.В. Лойторенко

Уважаемый Андрей Викторович!

Направляю Вам информацию об исполнении предписания от №125/1/1 от 26 октября 2018 г., выданного Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Долоковскому детскому саду «Сказка» общеразвивающего вида второй категории по итогам проведенной плановой проверки в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности согласно ежегодного плана проведения плановых проверок на 2018 год:

№ пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Выполненные мероприятия	Сроки исполнения
1	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчет-	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуа-	Выполнено, ноябрь 2018 г.

	ного времени эвакуации людей в безопасную зону	ции людей в безопасную зону	
2	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Пути эвакуации и выходы обеспечены необходимыми знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено, ноябрь 2018 г.
3	Допускается применение несертифицированных удлинителей (переносок) в кабинете заведующей	Не допускается применение несертифицированных удлинителей (переносок) в кабинете заведующей	Выполнено, ноябрь 2018 г.
4	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: двери эвакуационных выходов из групповых «Солнышко» и «Непоседы» открываются не по ходу эвакуации людей из здания, вторые створки дверей не открываются	Двери эвакуационных выходов из групповых «Солнышко» и «Непоседы» открываются по ходу эвакуации людей из здания, вторые створки дверей открываются	Выполнено, ноябрь 2018 г.
5	Планы эвакуации людей на случай возникновения пожара требует переработки с соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	Планы эвакуации людей на случай возникновения пожара переработан с соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	Выполнено, ноябрь 2018 г.

Заведующий



Шевченко О.В.