



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Почтовый адрес: Неклиновский район с. Покровское пер. Красный, 36, 346830, телефон, факс: 8(86347) 2-11-65
Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

Предписание № 125 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Долоков-
ский детский сад "Сказка" общеразвивающего вида второй категории

« 26 » октября 2018 г.

с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре в период с « 01 » октября 2018 года по « 26 » октября 2018 года проведена плановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Лойторенко Андреем Викторовичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Долоковский детский сад "Сказка" общеразвивающего вида второй категории, по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Долоковка, ул. Чехова, 7а, совместно с Шевченко Ольгой Васильевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи-сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> |
| 1. | Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону | (ст. 5, 54, 82 ч. 9, 84 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") | 01.08.2019 года | |

| | | | | |
|----|---|---|------------------|--|
| 2. | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | (п.33 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме) | 01.08. 2019 года | |
| 3. | Допускается применение несертифицированных удлинителей (переносок) в кабинете заведующей | (ст. 82 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 42) | 01.08. 2019 года | |
| 4. | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение, а именно: двери эвакуационных выходов из групповых «солнышко» и «непоседы» открываются не по ходу эвакуации людей из здания, вторые створки дверей не открываются | (ст. 6, 53, 89 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СНиП 21-01-97* п. 6.17, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009) | 01.08. 2019 года | |
| 5. | Планы эвакуации людей на случай возникновения пожара требуют переработки в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 | (п.7 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме) | 01.08. 2019 года | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы



А.В. Лойторенко
(подпись)

«26» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ [Подпись]
(подпись)

заведующий Ивченко Ольга Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)

«26» октября 2018 г.