

ООО «АРТСТРОЙПРОЕКТ»

ИНН: 6123015512 КПП:612301001
Р/с № 40702810803400000121
в Филиале №5 ОАО КБ «Центр-Инвест»
г. Таганрог
БИК: 046013993 К/с: 30101810700000000993
тел/факс :8-86347-20569
e-mail:ooo_komfort_1@mail.ru

Исх. №001 от 08.02.2016г.

Заведующей МБДОУ
Долоковский детский сад «Сказка»
Деркач Л.В..

Уважаемая Лидия Васильевна!

На Ваше обращение о расширении дверных проемов основных эвакуационных выходов из младшей и старшей групп по предписанию отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области, сообщая следующее:

Организацией ООО «Артстройпроект» проведено инструментальное обследование дверных проемов, проемы перекрыты ж/бетонными брусовыми перемычками 2ПБ17-2 (длина балки, мм - 1680) с глубиной опирания на кирпичную кладку по 220мм, что соответствует требованиям СНИП. Расширение дверных проемов повлечет за собой уменьшение глубины опирания перемычек и опасность обрушения кирпичной кладки несущих стен.

Исходя из вышеизложенного, расширение дверных проемов конструктивно не представляется возможным.

Приложение к письму: Свидетельство №10799 от 10.01.2015г. о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которая оказывает влияния на безопасность объектов кап. строительства

Директор ООО «Артстройпроект»



Д.А. Милаев