



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85
<http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

Отделение надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16_ogpn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 200/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Долоковкий детский сад «Сказка»

с. Покровское

« 24 » ноября 2015 г.

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре; в период с « 20 » ноября 2015 года по « 24 » ноября 2015 года проведена внеплановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности, инспектором отделения надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Немковым Евгением Николаевичем в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Долоковкий детский сад «Сказка» расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Долоковка, ул. Чехова, 7 «а».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующая Деркач Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина основного эвакуационного выхода из младшей группы менее 1,2 метра, а именно 1,13м	8.1.12 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. СП 1.13130.2009 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением	10.10.2016	

		<p>класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 8.1.12)</p>		
2.	<p>Ширина основного эвакуационного выхода из старшей группы менее 1,2 метра, а именно 1,13м</p>	<p>8.1.12 Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. СП 1.13130.2009 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 8.1.12)</p>	10.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД
по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
капитан внутренней службы
Немков Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«24» ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а)

(подпись)
«24» ноября 2015 г.

Заведующая Деркач Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)